



Kołobrzeg, dnia 03.10.2024 r.

**Miejskie Wodociągi
i Kanalizacja Sp. z o. o.**
ul. Artyleryjska 3
78-100 Kołobrzeg

DECYZJA NR 95.HK.2024

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kołobrzegu działając na podstawie:

- art. 4 ust.1 pkt. 1, art. 27 ust.1 i art. 37 ust.1 ustawy z dnia 14.03.1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej /Dz. U. z 2024r., poz. 416/ zwanej dalej ustawą *o PIS*,
- art. 104 i 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2024r. poz. 572/ zwanej dalej *kpa*,
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków / Dz.U. z 2024r., poz. 757/ zwanej dalej ustawą,
- § 3 ust. 1, § 21 ust. 1 pkt 4 i ust. 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz. U. z 2017r. poz. 2294/ zwanego dalej rozporządzeniem

i po rozpatrzeniu wyniku badania jakości bakteriologicznej próbki wody pobranej w ramach kontroli urzędowej w dniu 01.10.2024r. z wodociągu publicznego Kołobrzeg z punktu Robuń hydrant HNG ROB3.

orzeka

brak przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Kołobrzeg w miejscowości Robuń z uwagi na skażenie wody Enterokokami kałowymi

nakazuje

1. zapewnić użytkownikom wodę do spożycia odpowiadającą wymaganiom określonym w w/w rozporządzeniu z zastępczego źródła wody,
2. powiadomić użytkowników, iż woda nie nadaje się do spożycia i na potrzeby gospodarcze, jedynie do celów sanitarnych,
3. ustalić przyczynę skażenia wody oraz podjąć działania naprawcze w celu zapewniania jakości wody zgodnej z rozporządzeniem,
4. doprowadzić jakość wody do spożycia z wodociągu publicznego Kołobrzeg w Robuniu do obowiązujących norm poprzez skuteczną dezynfekcję sieci wodociągowej nie później niż do dnia 06.10.2024r.
5. poinformować Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kołobrzegu o realizacji nakazów określonych w pkt 1,2,3 w terminie 7 dni od daty doręczenia decyzji.

Na podstawie art. 108 § 1 kpa decyzji w pkt 1,2,3 nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy o *PIS* do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego należy kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne w szczególności dotyczących higieny środowiska, a zwłaszcza wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, powietrza

w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, gleby, wód i innych elementów środowiska w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach.

W dniu 01.10.2024r. przeprowadzone zostało w ramach kontroli urzędowej badanie jakości wody z wodociągu publicznego Kołobrzeg w miejscowości Robuń. W próbce pobranej z punktu Robuń hydrant HNG ROB3, sprawozdanie z badań nr Spr/PMW/1606-Q/24 z dnia 03.10.2024r. - stwierdzono, że **liczba Enterokoków kałowych w 100ml badanej próbki wyniosła 13 [7;23] jtk.**

Powyższe wyniki wskazują na mikrobiologiczne skażenie wody z wodociągu publicznego Kołobrzeg w miejscowości Robuń.

Art. 12 ust. 1 ustawy stanowi, że nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi sprawują organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej na zasadach określonych w przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

§ 3 ust. 1 rozporządzenia stanowi, że woda jest zdatna do użycia, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wskazuje agresywnych właściwości korozyjnych i spełnia wymagania mikrobiologiczne określone w części A załącznika nr 1 do rozporządzenia (wymagania bakterie Enterokoki - 0 jtk.).

Zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 4 i ust. 7 rozporządzenia właściwy państwowy powiatowy inspektor sanitarny na podstawie sprawozdania z badań własnych jakości wody, stwierdza brak przydatności wody do spożycia - w przypadku przekroczenia parametrów mikrobiologicznych oraz w sytuacji, gdy woda jest niezdatna do użycia, a jej jakość zagraża zdrowiu konsumentów – z jednoczesnym wskazaniem, po przeprowadzeniu oceny bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów, czy woda może być wykorzystywana do innych celów niż do spożycia przez ludzi. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, właściwy państwowy inspektor sanitarny nakazuje podjęcie działań naprawczych przez podmioty, o których mowa w § 6 i § 7, oraz opiniuje termin realizacji działań naprawczych.

Enterokoki kałowe to grupa bakterii gram-dodatnich, nieprzetrwalnikujących. Przyjmuje się, że obecność enterokoków kałowych w wodzie świadczy o świeżym zanieczyszczeniu wody odchodami zwierząt lub ludzi. Enterokoki kałowe, w porównaniu do bakterii grupy coli i E. coli, dłużej przeżywają w wodzie i są bardziej odporne na działanie środków dezynfekcyjnych (np. chloru) i temperatury. Enterokoki mogą wywoływać choroby u ludzi o obniżonej odporności, np. zapalenie dróg moczowych, zapalenie prostaty, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenie płuc. Ich obecność w wodzie wiąże się z podjęciem natychmiastowych działań naprawczych.

Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy o PIS w razie stwierdzenia naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych, Państwowy Inspektor Sanitarny nakazuje, w drodze decyzji, usunięcie w ustalonym terminie stwierdzonych uchybień.

W myśl przepisu art. 37 ust. 1 ustawy o PIS w postępowaniu przed organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej stosuje się przepisy kodeksu postępowania administracyjnego.

Art. 104. § 1 *kpa* stanowi, że organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej. § 2 stanowi, że decyzje rozstrzygają sprawę co do jej istoty w całości lub w części albo w inny sposób kończą sprawę w danej instancji

Art. 108. § 1 *kpa* mówi, że decyzji, od której służy odwołanie, może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności, gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego albo dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciężkimi stratami bądź też ze względu na inny interes społeczny lub wyjątkowo ważny interes strony. W tym ostatnim przypadku organ administracji publicznej może w drodze postanowienia zażądać od strony stosownego zabezpieczenia. § 2 stanowi, że rygor natychmiastowej wykonalności może być nadany decyzji również po jej wydaniu. W tym przypadku organ wydaje postanowienie, na które służy stronie zażalenie.

Stwierdzony stan rzeczy stwarza bezpośrednio zagrożenie dla zdrowia ludzkiego dlatego orzeczono jak wyżej i nadano rygor natychmiastowej wykonalności obowiązków określonych w pkt 1,2,3 niniejszej decyzji.

W związku z powyższym konieczne jest przestrzeganie następujących wskazówek:

- 1. Woda z kranu nie może być spożywana, ani używana do przygotowania posiłków.**
- 2. Woda nie może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych i prania.**
- 3. Woda nie nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych ran.**
- 4. Woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych, tj. WC**

Aby poprawić jakość wody należy usunąć przyczynę skażenia wody oraz przeprowadzić dezynfekcję sieci wodociągowej. W związku z tym należy podjąć skuteczne działania naprawcze.

Pouczenie:

Na podstawie art. 127 § 1 i art. 129 §§ 1 i 2 *kpa* od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kołobrzegu w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Na podstawie art. 130 § 3 pkt. 1 *kpa* wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji w zakresie punktu 1,2,3.

Informuję również, że zgodnie z art. 127a *kpa* przed upływem terminu do wniesienia odwołania, Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania od decyzji, składając oświadczenie w tym przedmiocie do PPIS w Kołobrzegu. Z dniem doręczenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Kołobrzegu**

mgr inż. Lidia Komers

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Miasta Gościno (ePUAP)
2. Starosta Kołobrzegi (ePUAP)
3. ZPWIS w Szczecinie- elektronicznie



KOMUNIKAT Nr 3

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kołobrzegu z dnia 03.10.2024r. w sprawie **braku przydatności wody do spożycia** z wodociągu publicznego Kołobrzeg w miejscowości Robuń, gm. Gościno, pow. kołobrzeski zaopatrującego w tej miejscowości 389 mieszkańców.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kołobrzegu po zapoznaniu się z wynikami badania próbki wody pobranej w dniu 01.10.2024r. stwierdził, że woda nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) z uwagi na skażenie wody Enterokokami kałowymi.

W związku z powyższym konieczne jest przestrzeżenie następujących wskazówek:

1. Woda z kranu nie może być spożywana, ani używana do przygotowania posiłków.
2. Woda nie może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych i prania.
3. Woda nie nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych zranień.
4. Woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych, tj. WC



Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. ul. Artyleryjska 3, 78-100 Kołobrzeg została zobowiązana do zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia w wodę do spożycia oraz podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Powyższa informacja obowiązuje do czasu odwołania.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Kołobrzegu

mgr inż. Lidia Komejs

